

KOMO[®]

productcertificaat



Nummer	K4158/02	Vervangt	K4158/01
Uitgegeven	2017-02-01	D.d.	2016-03-15
Geldig tot	Onbepaald	Pagina	1 van 2

Buizen van PVC rioolpersleidingen

Omniplast BV

VERKLARING VAN KIWA

Dit productcertificaat is op basis van BRL 2009 "Buizen van biaxiaal georiënteerd, ongeplasticeerd PVC (PVC-O) en niet georiënteerd PVC (PVC-U) voor rioolpersleidingen" d.d. 20 februari 2012, afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie.

Kiwa verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de certificaathouder geleverde buizen van PVC rioolpersleidingen bij aflevering voldoen aan de in dit productcertificaat vastgelegde technische specificaties, mits de buizen van PVC rioolpersleidingen voorzien zijn van het KOMO[®]-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.

Luc Leroy
Kiwa

Het certificaat is opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl.
Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchillaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK

Tel. 088 998 44 00
Fax 088 998 44 20
info@kiwa.nl
www.kiwa.nl

Certificaathouder
Omniplast BV
Taylorweg 4
NL-5466 AE VEGHEL
Postbus 521
NL-5460 AM VEGHEL
T +31(0)413-380800
F +31(0)413-343843
E info.veghe@ivy-group.com
I www.omniplast.nl



Beoordeeld is:
kwaliteitssysteem
product
Periodieke controle

Buizen van PVC rioolpersleidingen

PRODUCTSPECIFICATIE

Rioolpersbuizen van PVC, overeenkomstig BRL 2009.

De in onderstaande tabel aangegeven afmetingen en klassen behoren tot dit certificaat.

Kleur: de kleur van de buizen is grijs.

Tabel 1 - buis

D ^e	SDR 41	SDR 34
110	X	X
125	X	X
160	X	X
200	X	X
250	X	X
315	X	X

MERKEN

De producten worden gemerkt met het KOMO[®]-merk.

De uitvoering van dit merk is als volgt: onuitwisbare in- of opdruk.

Plaats van het merk: op elke buis, op onderlinge afstand van maximaal 2 meter.

Verplichte aanduidingen;

- woordmerk KOMO;
- fabrieksnaam of gedeponeerd handelsmerk;
- materiaalaanduiding: PVC;
- beoordelingsrichtlijn: BRL 2009;
- nominale buitenmiddellijn in mm;
- wanddikte;
- productiecode.

TOEPASSING EN GEBRUIK

De producten zijn bestemd om te worden toegepast in leidingen die bestemd zijn voor rioolpersleidingen.

Voor ontwerp en installatie van de producten/systemen wordt verwezen naar:

- NPR 7061: 1984 "Aanleg van rioolpersleidingen van ongeplasticiseerd PVC";
- de verwerkingsrichtlijnen van de producent.

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Omniplast BV

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.

VERORDENING BOUWPRODUCTEN

Indien op een bouwproduct een Europese geharmoniseerde technische specificatie van toepassing is mogen de uitspraken in dit KOMO productcertificaat niet worden gebruikt ter vervanging van de CE-Markering op dat bouwproduct en/of ter vervanging van de bijbehorende verplichte prestatieverklaring..

LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN*

NPR 7061: 1984 "Aanleg van rioolpersleidingen van ongeplasticiseerd PVC".

* Voor de juiste versie van de vermelde documenten wordt verwezen naar het laatste wijzigingsblad bij BRL 2009